теплобак®

Аккумулятор с внутренним покрытием

ВТП-2

H ..... Выход горячей воды
h1 ..... Подача холодной воды
h2 ..... Рециркуляция. Альтернативный виход горячей воды или присоединение к другому бойлеру
h8 ..... Дренаж
h9 ..... Патрубок
h10,h12, h13 ..... Подключение контрольно-регулировочной и измирительной арматуры
h14,h15 ..... Подключение магниевого анода
h16,h17 ..... Фланцы для теплообменников

$V_{бака}$, л	Габариты, мм				Присоединительные размеры, мм										
	H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h8	h9	h10	h12	h13	h14	h15	h16	h17
400	1730	700	600	450	331	1481	75	1231	681	1081	1481	781	-	456	906
	1¼″				1¼″		¾″	1½″	½″			1″		Ø210	
500	1980	700	600	450	331	1731	75	1381	681	1231	1731	781	-	456	1031
	1¼″				1¼″		¾″	1½″	½″			1″		Ø210	
750	2035	850	750	600	357	1757	75	1407	707	1257	1757	807	-	532	1057
	1¼″				1¼″		¾″	1½″	½″			1″		Ø300	
1000	2085	950	850	700	390	1790	75	1440	740	1290	1790	840	-	565	1090
	1½″				1½″		¾″	1½″	½″			1″		Ø300	
1500	2170	1100	1000	850	430	1830	75	1480	780	1330	1830	880	1380	605	1130
	1½″				1½″		¾″	1½″	½″			1″		Ø300	
2000	2260	1300	1200	1000	471	1871	75	1521	821	1371	1871	921	1421	671	1171
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		Ø350	
3000	2365	1500	1400	1150	526	1926	75	1576	876	1426	1926	976	1476	726	1226
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		Ø350	
4000	2425	1700	1600	1300	557	1957	75	1607	907	1457	1957	1007	1507	757	1257
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		Ø350	
5000	2925	1700	1600	1300	557	2457	75	1807	907	1770	2457	1007	1957	757	1507
	2″				2″		1″	1½″	½″			1″		Ø350	
6300	2850	2100	1900												
8000	3600	2100	1900		Конфигурация и размеры патрубков по запросу										
10000	4350	2100	1900												