



## ВТН-1

- H ..... Повітрявідвід
- h1 ..... Подача холодної води, дренаж
- h4 ..... Вихід гарячої води
- h5-h6 ..... Подаюча і зворотня магістраль нижнього теплообмінника (ТО1)
- h7-h8 ..... Подаюча і зворотня магістраль верхнього теплообмінника (ТО2)
- h9 ..... Рециркуляція
- h10,h11,h13 ..... Підключення контрольно-регулювальної та вимірювальної арматури
- h14 ..... Фланець, Ø115мм.
- h15 ..... Патрубок ТЕНа

170-300 л  
Об'єми

8 bar  
95°C  
Робочий тиск бака

10 bar  
95°C  
Робочий тиск в кожному теплообміннику



V <sub>бака</sub> , л	Габарити, мм				S <sub>ТО1</sub> , м <sup>2</sup>	V <sub>ТО1</sub> , л	S <sub>ТО2</sub> , м <sup>2</sup>	V <sub>ТО2</sub> , л	Приєднувальні розміри, мм											
	H	ØD1	ØD	Ød					h1	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h13	h14	h15
170	1150	580	480	380	0,51	2,7	0,51	2,7	75	1011	506	261	901	656	736	356	816	871	321	581
	½"								¾"				½"		1½"					
200	1410	580	480	380	1,03	5,5	0,51	2,7	75	1271	726	271	1121	876	956	526	1036	1131	361	801
	1"								¾"			1"		½"		1½"				
300	1910	580	480	380	1,54	8,2	0,77	4,1	75	1771	936	271	1501	1086	1186	636	1286	1631	361	1011
	1"								¾"			1"		½"		1½"				